

## Statistik zur Netzdienstleistung

Gemäß Netzdienstleistungsverordnung-Strom (END-VO) 2012 idF Novelle 2013.

Wir sind seit Generationen bemüht die Lunzer Bevölkerung rund um die Uhr zuverlässig mit elektrischer Energie zu versorgen. Laufende Investitionen in unser Verteilnetz sichern eine hohe Versorgungssicherheit. Falls es dennoch einmal zu einem Ausfall kommt sind wir vor Ort. Unser 24-Stunden-Bereitschaftsdienst ist in Notfällen immer für Sie da.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die letzten Jahre:

**SAIDI** (System Average Interruption Duration Index), ist die durchschnittliche Zahl pro Jahr in welcher die Versorgung der Endverbraucher (Netzbenutzer) unterbrochen ist. Der Wert wird in Minuten pro Jahr angegeben.

**ASIDI** (Average System Interruption Duration Index), ist die durchschnittliche Unterbrechungszeit, berechnet auf Basis der installierten Bemessungsleistung. Der Wert wird in Minuten pro Jahr angegeben.

	2023	2024	2025	3-Jahresdurchschnitt
<b>SAIDI</b>	77,89	0,11	201,77	93,26
<b>ASIDI</b>	75,69	0,19	104,59	60,19

Die Netzdienstleistungsverordnung-Strom gibt Bearbeitungs- und Beantwortungszeiträume für diverse Tätigkeiten eines Netzbetreibers vor.

Die folgenden Seiten geben Aufschluss über unsere umfangreichen Arbeiten für unsere geschätzten Netzkunden.